



Kurzbericht



Arobella Freizeitbad

Arobella Freizeitbad

Anschrift

Schlesienstraße 23
34454 Bad Arolsen

Kontaktdaten

Tel.: +49 5691 806200
Fax.: +49 5691 806202
E-Mail: info@arobella.de
Web: www.arobella.de

Prüfergebnis

Das **Arobella Freizeitbad** wurde am 28. Juli 2020 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Oktober 2020 bis September 2023** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es sind sechs öffentliche Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße 400 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang ca. 30 m).
- Die Haltestelle Arobella befindet sich in 150 m Entfernung.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über einen Aufzug zugänglich. (Ausnahmen: Rutschenturm, Ruheraum im Saunabereich, Gastronomie im Saunabereich, Maa-Sauna).
- Die Aufzugskabine ist 110 cm x 140 cm groß. Die Aufzugtür ist 85 cm breit.
- Der Verkaufstresen mit Kassenbereich ist an der niedrigsten und höchsten Stelle 120 cm hoch. Es gibt keine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Türen und Durchgänge sind mind. 90 cm breit (Ausnahmen: Aufzugstür 85 cm; Ruheraum, Saunarium, finnische Sauna und Kaminsauna: mind. 80 cm).
- In der Arobella Beach Bar sind sieben unterfahrbare Tische vorhanden.



- Zum Einstieg in das/die (Schwimm-)Becken gibt es einen Personenlift, flache Treppenstufen mit Handlauf.
- Hilfsmittel: Rollstuhl, Personenlift.

Umkleidekabine und WC für Menschen mit Behinderung

- In der Umkleidekabine befinden sich ein WC und eine Dusche.
- Die Bewegungsflächen vor dem WC bzw. Waschbecken betragen 120 cm x 120 cm, links neben dem WC 100 cm x 54 cm und rechts vom WC 150 cm x 54 cm.
- Es gibt beidseitig hochklappbare Haltgriffe.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die ebenerdige Dusche hat eine Duschfläche von 140 cm x 110 cm. Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist eine Alarmschnur vorhanden.

Saunabereich

- Im Bereich der Panoramasauna befindet sich ein weiteres WC für Menschen mit Behinderung.
- Die Bewegungsflächen vor dem WC betragen 124 cm x 200 cm, vor dem Waschbecken 240 cm x 240 cm, rechts vom WC 250 cm x 56 cm, links ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es befinden sich auf beiden Seiten Haltegriffe. Der rechte Haltegriff ist klappbar.
- Die ebenerdige Dusche im Saunabereich hat eine Duschfläche von 340 cm x 170 cm
- Die lichte Durchgangsbreite der Türen zum Ruheraum, Saunarium, finnische Sauna und Kaminsauna beträgt mind. 80 cm.
- Meditationssauna: Der Zugang erfolgt stufenlos. Die lichte Durchgangsbreite der Tür beträgt 100 cm. Die Bewegungsfläche vor der Sitzbank beträgt 130 cm x 130 cm.
- Der Zugang zum Ruheraum, Kaminsauna sowie Maa-Sauna erfolgt über Stufen.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- In der Gastronomie sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Bei den Eingangstüren handelt es sich um Glastüren ohne Sicherheitsmarkierung.
- Räume und Flure sind meist hell ausgeleuchtet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Die Speisekarte in der Gastronomie ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Informationen sind mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.