

Kurzbericht



MAIN TOWER

MAIN TOWER

Anschrift

Neue Mainzer Str. 52–58
60311 Frankfurt am Main

Kontaktdaten

Tel.: +49 69 3650–4878
Fax.: +49 69 3650–4877
E-Mail: plattform@bv-maintower.de
Web: www.maintower.de



Prüfergebnis

Der **MAIN TOWER** wurde am 31. Oktober 2019 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2020 bis Februar 2023** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es ist kein betriebseigener Parkplatz vorhanden.
- Der Tower ist stufenlos zugänglich.
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind ebenerdig oder über Aufzüge zugänglich.
- Ausnahmen: Die Plattform im 56 Stock ist nur über Treppen erreichbar.
- Die Aufzugkabine (EG–54. Stock) ist 145 cm x 210 cm groß. Die Aufzugtür ist 129 cm breit.
- Die Aufzugkabine (54.–55. Stock) ist 140 cm x 105 cm groß. Die Aufzugtür ist 90 cm breit.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 75 cm breit.
- Der Kassentresen ist an der niedrigsten Stelle 115 cm hoch. Es ist keine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.



- Die Aussicht ist im Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Erdgeschoss und 55. Stock)

- Die Bewegungsflächen im WC im EG betragen:
vor/hinter der Tür und dem WC mindestens 150 cm x 150 cm;
vor dem Waschbecken 120 cm x 150 cm;
links neben dem WC 101 cm x 54 cm und rechts neben dem WC 98 cm x 55 cm.
- Die Bewegungsflächen im WC im 55. Stock betragen:
vor/hinter der Tür, dem WC und dem Waschbecken mindestens 80 cm x 180 cm;
links neben dem WC 43 cm x 70 cm und rechts neben dem WC 145 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Die Waschbecken sind unterfahrbar.
- Die Spiegel sind im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es sind Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage am Counter.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.



- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Der Eingang ist nicht visuell kontrastreich gestaltet und nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.
- Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Treppen haben beidseitige Handläufe.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Towers sind von außen klar erkennbar.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Informationen mit Piktogrammen dargestellt.