



Bericht für den Gast



Außenansicht CONPARC Hotel Bad Nauheim

CONPARC Hotel Bad Nauheim

Anschrift
Elvis-Presley-Platz 1
61213 Bad Nauheim

Kontaktdaten
Tel.: 06032 / 3030
E-Mail: info@conparc.com
Web: www.conparc.de



Prüfergebnis

Das **CONPARC Hotel Bad Nauheim** wurde am 11.08.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **September 2017 bis August 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Gehbehinderung

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft- teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis





 					Bemerkungen
Teilergebnisse: Hotel					
Parken	✓	-	✓	-	Stellplatzgröße: 380 cm x 460 cm
Haupteingang	✓	✓	✓	✓	
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	✓	✓	-	u.a. Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet
Zimmer Nr. 252 DZ	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen neben dem WC: links 150 cm x 55 cm, rechts 13 cm x 55 cm
Zimmer Nr. 342 EZ	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen neben dem WC: links 150 cm x 58 cm, rechts 16 cm x 58 cm, vor dem WC 150 cm x 130 cm
Frühstücksraum	✓	✓	-	-	kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür unter 150 cm x 150 cm
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen neben dem WC: links 25 cm x 57 cm, rechts 73 cm x 57 cm, vor dem WC 117 cm x 160 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis








<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Teilergebnisse: Kurhaus					
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Restaurant Platanenhof	✓	✓	✓	✓	
Theatersaal	✓	✓	✓	✓	
Veranstaltungsräume Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen neben dem WC: links 36 cm x 49 cm, rechts 96 cm x 49 cm, vor dem WC 150 cm x 64 cm

Tabelle 2: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen zwei Parkplätze für Menschen zur Verfügung (Stellplatzgröße 380 cm x 460 cm; Entfernung zum Aufzug ca. 36 m). Auf dem Weg ist eine Neigung von 6 % auf einer Strecke 20 m vorhanden.
- Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit leicht begeh- und befahrbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl

Hotel

- Die Rezeption mit Kassenbereich ist an der höchsten bzw. niedrigsten Stelle 114 cm bzw. 100 cm vorhanden. Es ist eine andere Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit (Tür im Treppenhaus: 87 cm).
- Alle für den Gast relevanten Bereiche sind ebenerdig oder mit dem Aufzug zugänglich. Der Aufzug ist 108 cm x 138 cm groß.
- Im Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Die Tagungsräume befinden sich im Untergeschoß.

Zimmer Nr. 252 (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsfläche vor immobilen Einrichtungsgegenständen beträgt 120 cm x 140 cm.
- Die Bewegungsfläche neben dem Bett beträgt links 150 cm x 160 cm.
- Das Bett ist unterfahrbar. Es gibt kein Pflegebett.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 150 cm x 55 cm, rechts 13 cm x 55 cm vor dem WC bzw. Waschbecken 150 cm x 150 cm.
- Es sind Haltegriffe am WC vorhanden, linksseitig hochklappbar.
- Das Waschbecken ist in einer Tiefe von 30 cm oder mehr unterfahrbar.
- Die ebenerdige Dusche hat eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm. Es sind Duschstuhl und Haltegriff vorhanden.



Zimmer Nr. 342 (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsfläche vor immobilen Einrichtungsgegenständen beträgt 86 cm x 150 cm.
- Die Bewegungsfläche neben dem Bett beträgt links 93 cm x 170 cm, rechts 150 cm x 170 cm.
- Das Bett ist nicht unterfahrbar. Es gibt kein Pflegebett.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 150 cm x 58 cm, rechts 16 cm x 58 cm vor dem WC bzw. Waschbecken 150 cm x 130 cm.
- Es sind Haltegriffe am WC vorhanden, linksseitig hochklappbar.
- Das Waschbecken ist in einer Tiefe von weniger 30 cm unterfahrbar.
- Die ebenerdige Dusche hat eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm. Es sind Duschstuhl und Haltegriff vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 25 cm x 57 cm, rechts 73 cm x 57 cm vor dem WC bzw. Waschbecken 117 cm x 160 cm.
- Es sind nicht hochklappbare Haltegriffe am WC vorhanden.
- Das Waschbecken ist in einer Tiefe von weniger 30 cm unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.

Kurhaus

- Das Kurhaus ist über fünf Treppen mit einer Tritthöhe von 19 cm oder eine Rampe mit einer Neigung von 5 % auf einer Strecke von 11 m erreichbar. Alternativ ist das Kurhaus über das Hotel erreichbar. Der Zugang erfolgt stufenlos über das Erdgeschoss.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 88 cm breit (WC-Tür: 83 cm).
- Alle für den Gast relevanten Bereiche sind ebenerdig zugänglich.
- Im Restaurant Platanenhof sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Im Theatersaal sind ausgewiesene Rollstuhlplätze vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 36 cm x 49 cm, rechts 96 cm x 49 cm vor dem WC bzw. Waschbecken 150 cm x 64 cm.
- Es sind nicht hochklappbare Haltegriffe am WC vorhanden.
- Das Waschbecken ist in einer Tiefe von weniger 30 cm unterfahrbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm erfolgt kein optisch wahrnehmbares Signal.
- Ein Fernseher mit Videotext ist in den Zimmern vorhanden.
- Es ist keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind Türen ohne Sicherheitsmarkierung vorhanden.



- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.