

## PA-1465-2017 Ferienwohnung Birkenhof

Sauerbornsweg 1  
65391 Lorch-Espenschied

Tel: 06775-1492  
Fax: 06775-960376

info@wispertal-ferien.de  
[www.wispertal-ferien.de/](http://www.wispertal-ferien.de/)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 5. September 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Ferienwohnung  
Birkenhof

## Teilbereiche (für Angebotsbogen)

### Parkplatz

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz für Menschen mit Behinderung](#), [Weg außen vom Parkplatz zum Eingang FW](#)

### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Stufe vor Eingangstür](#), [Rampe vor der Eingangstür](#), [Flur von der Eingangstür zur Wohnungstür](#), [Wohnungstür](#)

### Schlafräum

Zugehörige Modulbögen: [Schlafräum](#)

### Badezimmer

Zugehörige Modulbögen: [Badezimmer](#)

## Küche/Wohnraum

Zugehörige Modulbögen: [Wohnküche](#)

## Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

## Service für Allergiker

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

## Parkplatz für Menschen mit Behinderung

---



Parkplatz

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 400 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 5 m.

## Eingangsbereich

---



Eingangstür

---

Eingangstür

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 170 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 130 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Schlafraum

---



Schlafzimmer



Schlafzimmer

---

Tür zum Schlafraum

Schlafzimmertür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 140 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 160 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 360 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 160 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafraum: 160 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 98 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 160 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 105 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 160 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 25 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 52 cm.

Breite des Bettes: 200 cm.

## Badezimmer

---



Badezimmer /  
Gehhilfe



Toilette

---

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Badezimmer

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 118 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 46 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 64 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 150 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 166 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 166 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 43 cm.

Es gibt keine Haltegriffe links vom WC.

Es gibt keine Haltegriffe rechts vom WC.

---

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 130 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 200 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 106 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 140 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind nicht waagrecht.

Höhe der Duscharmatur: 117 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind nicht übereinander angebracht.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Wohnküche

---



Wohnküche



Küchenzeile

---

## Tür 2

Schmalste Durchgangsbreite: 160 cm.

Größe der Küche - Breite: 5 m.

Größe der Küche - Tiefe: 4 m.

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile - Breite: 330 cm.

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile - Tiefe: 200 cm.

Der (Ess-)Tisch ist nicht bzw. nur eingeschränkt unterfahrbar.

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

---

Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

## Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Standhocker im Bad

## Weg außen vom Parkplatz zum Eingang FW

---



Weg außen

---

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 5 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

## Stufe vor Eingangstür

---



Stufe vor  
Eingangstür

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwelle/Stufe: 12 cm

---

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

## Rampe vor der Eingangstür

Maximale Längsneigung der Rampe: 5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 103 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 108 m

Es gibt keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 500 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 500 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 168 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 170 cm

## Flur von der Eingangstür zur Wohnungstür

---



Gang von  
Eingangstür zur  
Wohnungstür

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Kein Durchgang vorhanden.

## Wohnungstür

---



Wohnungstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 160 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.